



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору
(Сахалинское управление Ростехнадзора)

г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 32
Телефон: (4242) 22-48-70 Факс: (4242) 23-21-64
Email: uten@sahal.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № П-06-152/25-74/Э

г. Поронайск

28 июня 2019 г. 09-00 час.

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора
Рокоман Григорий Николаевич

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки А-06-152-р от 28 июня 2019 г. составленного в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Морячок» г. Поронайска
(сокращенное наименование МБДОУ № 34 «Морячок» г. Поронайска)

в присутствии:

и.о. заведующего МБДОУ Сы Анны Николаевны

(ФИО, должность, наименование организации)

ПРЕДПИСЫВАЕТ

принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1	Ответственный за электрохозяйство заведующая хозяйством Желязко С.К., назначенная приказом от 19.07.2018 № 58А не прошла проверку знаний на IV группу по электробезопасности.	п. 1.2.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 зарегистрированных Минюстом России рег. № 4145 от 22.01.2003 (да-	28.12.2019

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
		далее по тексту ПТЭЭП)	
2	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство МБДОУ № 34 «Морячок».	п. 1.2.7 ПТЭЭП	28.12.2019
3	Не утверждены и не проверяются ответственным за электрохозяйство 1 раз в 2 года для каждой электроустановки однолинейные электрические схемы.	п. 1.5.18 ПТЭЭП	28.12.2019
4	Не укомплектована электрозащитными средствами ВРУ, в соответствии с инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	28.12.2019
5	Не разработан утверждаемый руководителем организации «Перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации».	п. 1.2.2 ПТЭЭП	Устранено в ходе проверки
6	Нет на дверях РУ, электрощитовых предупреждающих плакатов и знаков установленного образца.	п. 8.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 24 июля 2013 года № 328н, зарегистрированные в Минюсте России от 12.12.2013 № 30593 (далее по тексту ПОТЭЭ)	Устранено в ходе проверки
7	Нет в наличии распоряжения руководителя организации о предоставлении права единоличного осмотра административно-техническому персоналу организации.	п. 2.7.15 ПТЭЭП	28.12.2019
8	Нет в наличии распоряжения руководителя организации о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок.	п. 2.2.20 ПТЭЭП	Устранено в ходе проверки
9	Нет в наличии в электрощитовой Перечня электрозащитных средств	п. 2.4, п. 5.12 ПОТЭЭ	Устранено в ходе проверки
10	Нет в наличии «Журнала учета и содержания средств защиты»	п. 3.13 ПОТЭЭ	Устранено в ходе проверки

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Сахалинское управление Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора))

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлена




Сы А.Н.

(ФИО, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лицо, вынесшее предписание:

Государственный инспектор



Рокоман Г.Н.

(ФИО)

Экземпляр предписания на 3 листах для исполнения получила

и.о. заведующего МБДОУ Сы Анна Николаевна



28.06.2019

(должность, ФИО, подпись, дата)