



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области

693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85 E-mail: sah-cuks@mail.ru. Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Сахалинской области (4242) 72-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 47-90-59, факс 72-39-47, e-mail: undpr65@mail.ru

Территориальный отдел надзорной деятельности Поронайского района

694240, г. Поронайск, ул. Театральная, 22/а, тел./факс 4-23-32, e-mail: gpn_poronaysk@mail.ru

Предписание № 3/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 34 "Морячок" г. Поронайска

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО начальника ТО НД Поронайского района по пожарному надзору Петровой А.В., № 3 от «01» февраля 2021 года, (наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 08.02.2021г. По 09.03.2021 г., года проведена плановая проверка ВрИО главного государственного инспектора Поронайского района по пожарному надзору Петровой Аллой Владимировной, государственным инспектором Поронайского района по пожарному надзору Садовским Сергеем Константиновичем на объекте надзора МБДОУ № 34 «Морячок» г. Поронайска, расположенного по адресу: г. Поронайск, ул. Октябрьская, 67, корпус В.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: И. о. заведующей МБДОУ № 34 «Морячок» г. Поронайска Сы А. Н., заместителя заведующего по безопасности Темерхановым Р.В., зав.хоз. Желязко С.К.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре/дписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В месте установки приемно - контрольного прибора отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи	п.10 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": В местах установки приемно-	До 22.08.2022	

	пожарной сигнализации.	контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.		
2.	В потолочном пространстве в помещении музыкального зала, электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции.	п/п «а» п.35 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;	До 22.08.2022	
3.	В помещение музыкального зала точечные пожарные извещатели установлены не на тросах, а также не на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях.	ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.4 СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические: Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях. п.6.6.9. СП 484.1311500.2020 Системы пожарной сигнализации автоматизация систем противопожарной защиты. При невозможности установки ИП непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других строительных конструкциях, на оборудовании инженерных систем, если это не противоречит требованиям нормативных документов по данным инженерным системам. При этом должно быть обеспечено их	До 22.08.2022	

		устойчивое положение и ориентация в пространстве в соответствии с ТД изготовителя. При установке ИП на стене их следует располагать на расстоянии не менее 150 мм от ИП до угла между стенами, а также до угла между стеной и потолком;		
4.	Настенный оповещатель (звуковой/речевой) расположен менее 150 мм от потолка, по факту 20 мм. (в помещении подготовительной группы)	ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности: Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.	До 22.08.2022	
5.	Настенный оповещатель (звуковой/речевой) расположен менее 150 мм от потолка, по факту 40 мм (в помещении холла № 1 (охрана))	ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности: Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.	До 22.08.2022	
6.	Огнетушитель серийный номер № 217309 2008 года выпуска (в помещении прачки) эксплуатируется сверх срока службы, согласно технического паспорта на огнетушитель срок службы составляет 10 лет.	п. 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения,	До 22.08.2022	

		обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.		
7.	Применяются материалы для покрытия полов, в том числе ковровые (групповые ячейки: спальни, коридоры групп, за исключением 2-й ранней и 1-й младшей групп) с неизвестными показателями пожарной опасности (не представлен сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности).	п. 3 ст. 134 ФЗ «ТР о требованиях ПБ» от 22.07.2008г. №123-ФЗ: Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	До 22.08.2022	
8.	В помещениях 2 ранней и 1 младшей групп допущено применение декоративно-отделочных материалов (линолеум) относящиеся к классу пожарной опасности КМ5. Согласно сертификата соответствия С-ВЕ.ПБ57.В.04040 за № 00203398	п. 7 ст. 134 (табл. 28,29) ФЗ «ТР о требованиях ПБ» от 22.07.2008г. №123-ФЗ: В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	До 22.08.2022	
9.	Применяются материалы для покрытия полов, в том числе ковровые (музыкальный зал) с неизвестными показателями пожарной опасности (не представлен сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности).	п. 3 ст. 134 ФЗ «ТР о требованиях ПБ» от 22.07.2008г. №123-ФЗ: Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	До 22.08.2022	
10.	Запор (замок) двери эвакуационного выхода (правое крыло при входе в здание) не обеспечивает его свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	До 22.08.2022	
11.	В здании детского сада не обеспечено наличие на двери	ст. 4, 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ		

	<p>помещения (завхоза) их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (категория по взрывопожарной и пожарной опасности определяется расчетом, на основании полученных расчетов обозначается соответствующая категория).</p>	<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.4.2, 4.3 «СП 12.13130.2009. Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 182):</p>	<p>До 22.08.2022</p>	
--	--	--	----------------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на

ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе месяце 2022 года.

ВрИО главного государственного инспектора Поронайского

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

района по пожарному надзору

по пожарному надзору)

(подпись)



Петрова А.В.

М.Л.П.*

«09» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Законный представитель

МБДОУ № 34 «Морячок»

г. Поронайска

И.о. заведующего Сы А. Н

(должность, фамилия, инициалы)

«09» марта 2021 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору