

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 34 «Морячок» г. Поронайска

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0301026

(наименование организации)

Номер документа	Дата составления
128	23.10.2019 г.

ПРИКАЗ

(распоряжение)

о проведении объектовой тренировки

В соответствии с планом работы по обеспечению безопасности участников образовательного процесса, требованиями статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», согласно приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.04.2003 г. № 1612 «О принятии мер по усилению противопожарного режима в образовательных учреждениях» и в целях практической отработки плана эвакуации из здания людей при возникновении пожара или чрезвычайной ситуации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в МБДОУ объектовую тренировку по ГО и ЧС «Эвакуация сотрудников в МБДОУ при пожаре в учреждении» 24.10.2019 г., с 09 ч. 15 мин. по 09 ч. 35 мин.
2. Уполномоченному по решению задач ГО и ЧС Темерханову Р.В. разработать план проведения объектовой тренировки «Эвакуация сотрудников в МБДОУ при пожаре в учреждении». Довести план до сведения сотрудников МБДОУ. Провести с педагогическим и обслуживающим персоналом МБДОУ повторный инструктаж по данной теме.
3. В ходе тренировки отработать порядок действия руководящего состава формирования гражданской обороны при чрезвычайных ситуациях.
4. Эвакуацию воспитанников из здания на территорию МБДОУ производить согласно плану, имея список присутствующих детей. После эвакуации проверить количество детей по списку и доложить заместителю заведующего по безопасности Темерханову Р.В. Ответственный: заведующий хозяйством Желязко С.К.
5. По итогам проведения практической отработки плана эвакуации оформить акт.
6. Общее руководство по проведению практической отработки плана по эвакуации воспитанников и сотрудников МБДОУ № 34 «Морячок» г. Поронайска возложить на заместителя заведующего по безопасности Темерханова Р.В.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель организации

Заведующий
(должность)

В.Ф. Тарабаева
(расшифровка подписи)

С приказом ознакомлены

Р.В. Темерханов

С.К. Желязко



ПЛАН
проведения объектовой тренировки
с сотрудниками МБДОУ № 34 «Морячок» г.Поронайска

Тема объектовой тренировки: «Эвакуация сотрудников в МБДОУ при пожаре в учреждении»

Цель: Отработка приёмов и способов эвакуации рабочего персонала и воспитанников МБДОУ при пожаре в учреждении, с привлечением пожарного караула.

Дата и начало проведения тренировки: объектовую тренировку провести 24.10.2019 года в 09.15 часов.

Время проведения: 20 минут.


Состав участников: заведующий МБДОУ, уполномочены по решению задач ГО и ЧС МБДОУ, сотрудники учреждения, пожарный караул на спецтранспорте предназначенном для тушения пожаров, воспитанники.

Время	Учебные вопросы	Порядок и последовательность действий	Ответственные
09:15	Поступление сигнала «Тревога».	При поступлении сигнала «Тревога» педагоги и пом. воспитателя одевают детей и готовят их к эвакуации из здания.	Уполномоченный по решению задач ГО и ЧС Темерханов Р.В.
09:15	Эвакуация детей и сотрудников из здания детского сада согласно схеме эвакуации.	Все дети выводятся из здания через центральные и запасные выходы Организовать контроль над соблюдением общественного порядка, порядка эвакуации и сохранностью имущества	Уполномоченный по решению задач ГО и ЧС Темерханов Р.В. Начальник общественного порядка Желязко С.К.
09:28	Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуационных из здания детей и сотрудников	Все эвакуационные из здания и с участков дети проверяются воспитателями по спискам. Проверяется состояние здоровья эвакуационных детей. Доклад педагогов о наличии детей и уполномоченного о наличии сотрудников.	Уполномоченный по решению задач ГО и ЧС Темерханов Р.В. Начальник общественного порядка Желязко С.К. Педагоги групп Начальник санитарного поста Клиндукова Е.В.










09:35	Оповещение о завершении объектовой тренировки	<p>Дает команду на завершение командно-штабной тренировки.</p> <p>Педагоги обеспечивают ввод детей в здание детского сада, продолжение учебно-воспитательного процесса</p>	<p>Уполномоченный по решению задач ГО и ЧС</p> <p>Темерханов Р.В.</p>
13:30	Обсуждение итогов тренировки	<p>Анализирует ход командно-штабной тренировки: правильность действий личного состава звена эвакуации, сотрудников, эффективность применяемых способов эвакуации, проводит оценку работы каждого обучаемого</p>	<p>Комиссия по ЧС</p>

Уполномоченный по решению задач ГО ЧС

МБДОУ № 34 «Морячок» г.Поронайска

 Темерханов Р.В.

С планом проведения объектовой тренировки ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Дата	Должность	Ф.И.О.	Подпись
23.10.2019	Уполномоченный по решению задач ГО ЧС	Темерханов Р.В.	
23.10.2019	Начальник санитарного поста	Клиндукова Е.В.	
23.10.2019	Начальник звена общественного порядка	Желязко С.К.	
23.10.2019	Воспитатель	Березина О.И.	
23.10.2019	Воспитатель	Ильина Ю.А.	
23.10.2019	Воспитатель	Силантьева Л.Я.	
23.10.2019	Воспитатель	Артемьева Л.В.	
23.10.2019	Воспитатель	Пыхалова И.Ю.	
23.10.2019	Воспитатель	Султанова Л.А.	



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
№ 34 «Морячок» г. Поронайска
В.Ф. Тарабаева
24 октября 2019 года

АКТ

проведения объектовой тренировки по эвакуации сотрудников МБДОУ
и детей из здания МБДОУ № 34 «Морячок» г. Поронайска на случай пожара

Комиссией в составе:

Заведующий МБДОУ: Тарабаева В.Ф.

Зам. заведующего по безопасности Темерханов Р.В.

Заведующий хозяйством Желязко С.К.

24 октября 2019 года была проведена объектовая тренировка по эвакуации сотрудников МБДОУ и воспитанников из здания МБДОУ № 34 «Морячок» г. Поронайска. На момент проведения объектовой тренировки в здании МБДОУ № 34 находилось 134 человека, из них 111 детей, педагогического состава и обслуживающего персонала 23 человека.

В 09 ч. 16 мин. по условному сигналу «ПОЖАР», полученному от заместителя заведующего по безопасности Темерханова Р.В. было проведено оповещение людей с помощью установленного сигнала. Имитация вызова пожарной охраны по городскому телефону. Обход здания на наличие оставшихся, спрятавшихся детей в группах.

Заведующим по хозяйству Желязко С.К. была произведена имитация отключения электрощитовой и приточно-вытяжная вентиляции.

Дворник Тохтаев А.И. открыл центральные ворота для организации встречи пожарной охраны.

Ответственной за пропускной режим охранником Дорошенко О.А. были открыты центральные выходы.

Воспитанники под руководством педагогического состава и обслуживающего персонала быстро, но без паники покинули группы и согласно маршрутам, указанным в планах эвакуации, вышли из здания МБДОУ № 34. Воспитанники построены на безопасном от здания месте.

Педагогическим составом организована проверка наличия детей и сотрудников МБДОУ, эвакуированных из здания по имеющимся спискам и групповым журналам. Результаты подсчета доложены заместителю. Эвакуация людей из здания МБДОУ проведена за 13 минут.


В течение всего времени проведения объектовой тренировки воспитанники находились под присмотром педагогического состава.


После команды «Отбой» все воспитанники, педагогический состав и обслуживающий персонал возвратились в здание МБДОУ и продолжили учебный процесс.

По результатам проведения объектовой тренировки комиссией установлено, что цели проведения тренировки в целом выполнены. Однако в ходе проведения эвакуации преподавательским составом допущены следующие ошибки.

Вывод:

Дверь на 3-ий эвакуационный выход не придерживалась взрослыми. Детям самим приходилось открывать. Что является недопустимым.

Тарабаева В.Ф. 

Темерханов Р.В. 

Желязко С.К. 